

Enedis

A l'attention de Direction du développement et de l'aménagement
Mairie de BORDEAUX Pole territorial
Cité Municipale de Bordeaux
4, Rue Claude BONNIER
33077 BORDEAUX CEDEX

Téléphone : 0969321899
Télécopie :

Courriel : cuau-aqn@enedis.fr
Interlocuteur : BERNEDO Mathieu

Objet : **Réponse concernant l'instruction d'une autorisation d'urbanisme**
EYSINES, le 05/03/2026

Madame, Monsieur,

Vous nous avez transmis la demande d'instruction de l'Autorisation d'Urbanisme PA0330632600004 concernant la parcelle référencée ci-dessous :

<u>Adresse :</u>	cours bricaud 33000 BORDEAUX
<u>Référence cadastrale :</u>	Section TV , Parcelle n° 0002 Section TV , Parcelle n° 0003 Section TV , Parcelle n° 0004
<u>Nom du demandeur :</u>	PROMOBAT

Nous avons instruit cette demande sans disposer de la puissance de raccordement nécessitée par le projet. L'autorisation d'urbanisme concernant un lotissement, nous avons basé notre réponse sur l'hypothèse d'une puissance de raccordement globale du projet de 250 kVA triphasé.

Nous vous informons que, sur la base des hypothèses retenues pour notre analyse, le raccordement de ce projet au réseau public de distribution nécessite un branchement avec des travaux sur le réseau (extension).

Cette réponse est donnée à titre indicatif et est susceptible d'être revue dans le cas :

- de la non obtention des servitudes de passage éventuellement nécessaires ;
- de la non obtention des autorisations administratives ou de prescriptions administratives ;
- d'une évolution du réseau électrique depuis la date de la demande en objet ;
- d'une évolution de la demande du pétitionnaire (puissance, situation...).

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sincères salutations.

Mathieu BERNEDO

Votre conseiller